



- 1 ASFALT
- 2 BETÓN
- 3 MAKADAM
- 4 ŠTRKOPIESOK
- 5 ŠTRKODRVA 0-63
- 6 PIESKOVÝ OBSYP
- 7 PIESKOVÉ LOŽKO
- 8 VÝSTRAŽNÁ FÓLIA
- 9 POTRUBIE VODOVODU
- 10 KÁBEL CE 4mm
- 11 ZEMINA Z VÝKOPU

SVETL. mm	MONTÁŽNA JAMA			BEŽNÝ VÝKOP
	A	B	C	A
DO 200	D+1400	1400	800	600
NAD 200	D+1600	1600	800	D+400

B druhý pôdorysný rozmer
D vonkajšia svetlosť potrubia

Zemné práce prevádzať v zmysle STN 73 3050
Zásyp zhutniť STN 72 1006
Potrubie zasypať až po odskúšaní
O prevádzaní zemných prác viesť stavebný denník

Vypracoval: Ing. Peter Škrovan	Projektant: Ing. Peter Škrovan	PPS projekt s.r.o. Ing. Peter Škrovan IČO: 47393980 DIČ: 2024035530	
Kraj: Trnavský	k.ú.: Chropov		
Investor: obec Chropov, Chropov č. 132, 908 64 Chropov			
Stavba: Rekonštrukcia nevyužívaného objektu bývalej školy na komunitné centrum	Počet A4: 1	Dátum: X/2015	
Miesto: Chropov 116, p.č. 233, k.ú. Chropov	Stupeň: stav. povolenie	Zák. č.: 22/2015	
Súbor: Zdravotechnika	Mierka: 1:15	Č. výkresu: 5	
Obsah: Vzorový priečný rez uloženia vodovodu v zemi			