



NAPÄŤOVÁ SÚSTAVA: 3+NPE AC 400V/VTN-S
ZÁKLADNÁ OCHRANA: IZOLÁCIOU, KRYTÍM, ZÁBRANAMI, POLOHOU
OCHRANA PRI PORUČHE: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM NAPÁJANIA
URČENIE VONK. VPLYVOV:
 Prostredie - AA5, AB5, AC1, AD1, AE1, AF1, AG1, AH1, AK1, AL1, AM1
 Využitie - BA1, BC1, BD1, BE1 Druh stavby: CA1, CB1

Investor: Obec Chropov, Chropov č. 132

Vypracoval: ING. ERIK LUKÁČ

ING. ERIK LUKÁČ

E-5 miesto: Chropov č. 116, parc. č. 233

odborne spôsobilý elektroinžinier špecialista
 na projektovanie VTZ elektrického
 podľa osvedčenia ev.č. 086/4/2006-EZ-P-E2-

15-1005 **bývalej školy na komunitné centrum**

M 1:100 názov výkresu: ELEKTROINŠTALÁCIA - PÔDORYS 1.NP

PD PRE STAV. POVOLENIE