


# PRÍPOJKOVÁ SKRINKA SPP2C

OSADENÁ NA PŮVODNOM  
PODPERNOM BODE

# ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ RE

osadený na verejne prístupnom mieste



SPP2C:  
PREVEDENIE: PLAST, TYP HASMA  
SPP2C IV P1/P21  
ROZMERY (VxŠxH): 285x300x114  
PRÍVOD AJ VÝVODY ODSPODU  
KRYTIE: IP 2X

RE:  
TYP HASMA ER 2.0 Z 40W 25A P0  
ROZMERY (VxŠxH): 400x400x245  
PRÍVOD AJ VÝVOD SPODOM  
CELOPLAST, KRYTIE: IP 43/20

Investor: Obec Chropov, Chropov č. 132		<b>ING. ERIK LUKÁČ</b> odborne spôsobilý elektrotechnik špecialista na projektovanie VTZ elektrického podľa osvedčenia ev.č. 086/4/2006-EZ-P-E2-A
Vypracoval: ING. ERIK LUKÁČ		
<b>E-3</b>	miesto: Chropov č. 116, parc. č. 233 <b>Rekonštrukcia nevyužívaného objektu</b>	
15-1005	<b>bývalej školy na komunitné centrum</b>	
M -	názov výkresu: ZAPOJENIE SPP2C A RE	PRF STAV POVOI ENIE